

**Centrale nucléaire de Nogent
10400 Nogent-sur-Seine**

**Document rédigé le :
29 août 2012**

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE

- **Risques identifiés par la base Gaspar** : Inondation, Rupture de barrage, Transport de marchandises dangereuses
- **Sismicité** : zone 1 – aléa très faible
- **Risques soumis à PPR** :
PPR Inondation par crue de la Seine approuvé le 27/01/2006.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS SUR LA CENTRALE

- **Risques majeurs** : **inondations rapides par rupture de digue, rupture de barrage, remontée de nappe**

SOMMAIRE

- Localisation sur photographie aérienne et plan cartographique
- Localisation de la centrale au regard du zonage des risques définis par les documents réglementaires
- Localisation de la centrale au regard du risque de remontée de nappe

AVERTISSEMENT


Cet état des risques est basé sur les seuls documents relatifs aux risques naturels et technologiques (PPR, zones de sismicité) mis à disposition par les sites des autorités (préfecture, DDTM, Prim.net). Par conséquent, nous n'avons mené aucune étude spécifique sur le site de cette centrale.

Document réalisé par Cédric Moro



www.i-resilience.fr

LOCALISATION DE LA CENTRALE




Localisation de la centrale sur la photographie aérienne et la carte IGN (© IGN).

LOCALISATION DE CENTRALE AU REGARD DES PPR ET ZONES DE SISMICITE

Commune de NOGENT-SUR-SEINE

P.P.R. Inondation bassin aval de la Seine,
approuvé le 27/01/2006
Source: D.D.E. de l'Aube

Plan de découpage



La centrale se situe dans la plaine inondable de la Seine.

